



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Тел. доверия 39-99-99 E-mail: und05rd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы №4

по г. Буйнакск, Буйнакскому и Унцукульскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД г. Буйнакск, ул. Крылова, 20 тел. 2-11-21, E-mail: und05rd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № _____
Обследования

«27» марта 2019 года

г. Буйнакск
(город, село, поселок)

12 ч. 30 мин.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы №4 по г. Буйнакск, Буйнакскому и Унцукульскому районам УПД и ПР ГУ МЧС России по РД Тагировым Ахмедом Гимбатовичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 11 ч. 00 мин. «27» 03 2019 г. по 12 ч. 40 мин. «27» 03 2019 г.
проведено обследование документов, объекта на территории, в зданиях и сооружениях
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад №8 города Буйнакска» («Звездочка»)

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 368222 РД, гор. Буйнакск ул. Ленина 71.

при обследовании совместно с

Заведующей Магомедовой Айшат Айдемировной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад №8 города Буйнакска» («Звездочка») представляет собой двухэтажное здание 3-й степени огнестойкости. К зданию обеспечен подъезд для пожарной спецтехники со всех сторон. Полы и стены в данных помещениях, а также на путях эвакуации отделаны негорючим материалом. Все помещения и пути эвакуации защищены системами автоматической пожарной сигнализации. Размеры эвакуационных выходов соответствует требованиям нормативных документов.

2) в ходе обследования установлено:

А - Имеющиеся огнетушители не пронумерованы белой краской.,

Б - На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.,

В - Ковровые дорожки не закреплены надежно к полу.,

Г - Эвакуационные лестницы 3-го типа размещены у оконных проемов со световыми проемами.,

Д - С актового и музыкального зала на дверях отсутствует световое табло «ВЫХОД».

С Актом обследования ознакомлен:

Магомедова А. А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«27» марта 20 19 г.



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Магомедова А. А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад №8 города Буйнакск» («Звездочка») эксплуатируются с нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и не соответствует требованиям пожарной безопасности.

«27» марта 2019 г.

Обследование проводил:

Начальник ОНД и ПР №4 по г. Буйнакск,

Буйнакскому и Унцукульскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Тагиров А.Г.

(подпись)

«27» марта 2019 г.

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Насрулаева Джамиля Магомедовна

Действителен с 10.12.2021 по 10.12.2022